

- ・

令和7年度一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況記録資料
- (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく)

施 設 名	輪島・穴水クリーンセンター	所在地	石川県輪島市門前町原 1－1 5－1
-------	---------------	-----	--------------------

- 1．処分した廃棄物の種類及び数量
- 【規則第4条の5の二第1号のイ関係】

廃 棄 物 の 種 類	可燃性一般廃棄物
-------------	----------

区 分	単位	年累計	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
焼却量	kg		1,153,287	939,447	870,503	713,727	912,114							

- 2．燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(全ての日平均値の月平均値)
- 【規則第4条の5の2第1号のロ関係】

測 定 項 目		測 定 位 置		測定結果の得られた年月日	
燃焼室中の燃焼ガスの温度		二次燃焼室出口		連続測定(日平均の月平均値) の為、翌月1日	
ろ過式集じん器に流入する燃焼ガスの温度		ろ過式集じん器入口			
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		煙突			

区 分	基準値	単 位	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
燃焼室ガス温度	850℃以上	℃	959.7	946.7	957.8	956.5	955.0							
ろ過式集じん器 入口燃焼ガス温度	200℃以下	℃	188.3	186.1	186.1	186.5	189.5							
一酸化炭素濃度	30ppm以下 (4h平均)	ppm	4.9	4.4	3.9	4.6	5.1							

- 3．冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日
- 【規則第4条の5の二第1号のハ関係】

区 分	機 器 名	令和7年									令和8年		
		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
冷却設備	ガス冷却室	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日	8月25日							
排ガス処理設備	ろ過式集じん器	4月21日	5月26日	6月23日	7月21日	8月25日							

- 4．排ガス中のダイオキシン類濃度
- 【規則第4条の5の二第1号のニ関係】

区分	設計 基準値	単位	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
排ガス採取日	—	—		5月30日										
測定結果が得られた日	—	—		6月30日										
ダイオキシン類濃度	0.1以下	ng-TEQ/㎡N		0.022										
試料採取場所			煙突											

※排ガス中のダイオキシン類測定は年2回実施

- 5．排ガスばい煙濃度
- 【規則第4条の5の二第1号のニ関係】

区 分	基準値	単 位	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
排ガス採取日	—	—		5月30日										
測定結果が得られた日	—	—		6月30日										
ばいじん	0.01以下	g/㎡N		0.001										
硫黄酸化物	50以下	ppm		1										
塩化水素	50以下	ppm		4.1										
窒素酸化物	100以下	ppm		20										
試料採取場所			煙突											

※ばい煙測定は年4回実施

- 6．排ガス中の水銀濃度

区 分	基準値	単 位	令和7年									令和8年		
			4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
排ガス採取日	—	—		5月30日										
測定結果が得られた日	—	—		6月30日										
水銀濃度	30以下	μg/㎡N		7.8										
試料採取場所			煙突											

※水銀測定は年4回実施